



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2021 года

№ 1339

### О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Костромы

В целях приведения Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области, утвержденными постановлением администрации Костромской области от 1 октября 2010 года № 344-а, руководствуясь статьями 42, 44 частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования города Костромы, утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1129, следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.2.11 следующего содержания:

«2.2.11. многотопливная автозаправочная станция – автозаправочная станция, на территории которой предусмотрена заправка транспортных средств двумя и более видами топлива, среди которых допускается жидкое моторное топливо (бензин и дизельное топливо), сжиженный углеводородный газ (сжиженный пропан-бутан) и компримированный природный газ (в том числе регазифицированный) (далее – многотопливная АЗС).»;

1.2. в пункте 5.5 слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200» заменить словами «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»;

1.3. дополнить разделом 13 следующего содержания:

#### **«13. Требования к проектированию, строительству и реконструкции многотопливных автозаправочных станций»**

13.1. Многотопливные АЗС следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1 200 легковых автомобилей. Доля автомобильных газозаправочных станций от общего количества автозаправочных станций подлежит определению в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области, утвержденными постановлением администрации Костромской области от 1 октября 2010 года № 344-а (далее – региональные нормативы градостроительного проектирования).

13.2. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой входят комплексы автозаправочных станций с жидким моторным топливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан и компримированный природный газ (в том числе регазифицированный) принимаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

13.3. Санитарно-защитные зоны для многотопливных АЗС принимаются в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы



А. В. Смирнов